

Merkblatt:


Handsteuereinrichtungen

Handsteuereinrichtungen Gehäusefarben / Beschriftung



Nichtautomatische Melder mit Durchschaltung auf die
Feuerwehr
Beschriftung „Feuerwehr“
Farbe RAL 3000

EN 54-11
(früher DIN 14655)




Nichtautomatische Melder zur Aktivierung der
Hausalarmanlage
Beschriftung „Hausalarm“
Farbe RAL 5009

Merkblatt M11
Alarmierungsanlagen
DIN VDE 0833-2



Handsteuereinrichtung für Rauch- und
Wärmeabzüge
Beschriftung „Rauchabzug“
Farbe RAL 2011

VDS 2592



Handsteuereinrichtung für CO₂-Stop
Beschriftung „CO“-Stop“
Farbe RAL 1018

VDS 2093
BGR 134



Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke,
Abschaltung technischer Anlagen
Beschriftung mit Auslösefunktion
Farbe RAL 7035



Handsteuereinrichtung für Rettungswegsicherung
Beschriftung mit Auslösefunktion
Farbe RAL 6032